



VERKLARING



nummer	100951/01	Vervangt	--
Uitgegeven	12-02-2019	Eerste uitgave	12-02-2019
Geldig tot	--	Rapportnummer	180501215

### Verklaring

## Opwekkingsrendement verwarming en hulpenergie t.b.v. de NEN 7120

### VERKLARING VAN KIWA

Deze verklaring is gebaseerd op een éénmalige beoordeling door Kiwa van een product, zoals op deze verklaring vermeld, van

### Inventum B.V.

Hiermee geeft deze verklaring geen oordeel over andere door de leverancier te leveren producten.

Het product is beoordeeld conform NEN 7120+C2:2012/A1:2017.

De in de bijlage vermelde waarden voor opwekkingsrendementen voor verwarming mogen worden gebruikt in plaats van de waarden zoals die in tabel 14.13 van de NEN 7120 worden gegeven.

De voor hulpenergie vermelde waarden mogen worden gebruikt in plaats van de waarden welke kunnen worden berekend volgens 14.7.2.3 (cv-circulatiepomp) en 14.7.3 (stand-by elektronica) van de NEN 7120.

### PRODUCTNAAM

**Ecolution Modul-AIR Solo**

**Ecolution Modul-AIR Flex**

Ronald Karel  
Kiwa Nederland B.V.

Kiwa Nederland B.V.  
Wilmersdorf 50  
Postbus 137  
7300 AC APELDOORN  
Tel. +31 88 99 83 393  
E-mail [info@kiwa.nl](mailto:info@kiwa.nl)  
[www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl)

Inventum B.V.  
Kaagschip 25  
3991 CS HOUTEN  
Tel. 030-2748484  
Fax 030-2748485  
E-mail [info@inventum.com](mailto:info@inventum.com)  
[www.inventum.com](http://www.inventum.com)



## Ecolution Modul-AIR Solo of Ecolution Modul-AIR Flex

### OPWEKKINGSRENDEMENT $\eta_{H;gen;si;hp}$ , ENERGIEFRACTIE $F_{H;gen;si,gpref}$ EN HULPENERGIE $W_{H;aux}$ RUIMTEVERWARMING

De lucht/water-warmtepomp Ecolution Modul-AIR Solo of Ecolution Modul-AIR Flex is een warmtepomp welke warmte uit de ventilatie-afvoerlucht van een woning onttrekt en de opgewekte warmte afgeeft aan het ruimteverwarmingssysteem.

De toestellen zijn bedoeld om samen te werken met een ketel (Modul-AIR Solo) of met een in het toestel geïntegreerde elektrische bijverwarming (Modul-AIR Flex).

De toestellen kunnen hun warmte afgeven aan het reguliere verwarmingssysteem van de woning of, in combinatie met de toevoerluchtmodule WTW-D, deels warmte aan de ventilatietoevoerlucht afgeven.

In de tabellen op de volgende pagina's staat voor de lucht/water-warmtepomp Ecolution Modul-AIR Solo of Ecolution Modul-AIR Flex, het opwekkingsrendement  $\eta_{H;gen;si;hp}$ , uitgedrukt als COP-waarde, de energiefractie  $F_{H;gen;si,gpref}$  en de hulpenergie  $W_{H;aux}$  voor de functie ruimteverwarming van het warmtepompsysteem, afhankelijk van:

- Woning met een laag energiegebruik ( $Q_{H;nd} / A_{g;tot} \leq 150 \text{ MJ/m}^2$ ) of met een hoog energiegebruik ( $Q_{H;nd} / A_{g;tot} > 150 \text{ MJ/m}^2$ );
- De warmtebehoefte  $Q_{H;dis;nren}$  van de woning;
- De ontwerp aanvoertemperatuur  $\eta_{sup}$  van het verwarmingssysteem.

De hier vermelde waarden voor opwekkingsrendementen voor verwarming mogen worden gebruikt in plaats van de waarden zoals die in tabel 14.13 van de NEN 7120 worden gegeven.

#### *Opwekkingsrendement en energiefractie:*

De in de volgende tabellen van de hoofdstukken 1 en 2 gegeven waarden voor het opwekkingsrendement en de energiefractie voor de functie ruimteverwarming van de warmtepomp mogen worden gebruikt in NEN 7120:2012. De tabelwaarden mogen voor tussenliggende waarden voor de warmtebehoefte  $Q_{H;dis;nren}$  lineair worden geïnterpoleerd. De berekeningen zijn uitgevoerd met de rekentool versie 3.5, conform bijlage E van de NEN 7120+C2:2012/A1:2017, door de DHPA geleverd 14 augustus 2018.

#### *Verbruik ventilator(en):*

In hoofdstuk 3 zijn de door de afzuigventilator, en in het geval van een module WTW-D tevens de toevoerventilator, de opgenomen elektrische vermogens weergegeven voor een drukverschil van 100 Pa.

#### *Uitgangspunten:*

Lucht/water-warmtepomp, werkend uitsluitend met ventilatie afvoerlucht als bronmedium.

Als uitgangspunt bij de berekeningen is er vanuit gegaan dat de warmtepomp bij alle buitentemperaturen en alle afgiftetemperaturen in bedrijf blijft en de bijverwarming alleen in bedrijf komt wanneer de warmtepomp de warmtebehoefte niet kan dekken.

#### *Hulpenergie:*

De in de volgende tabellen van hoofdstukken 1 en 2 gegeven waarden voor hulpenergie  $W_{H;aux}$  mogen worden gebruikt in NEN 7120. De hier vermelde waarden voor hulpenergie mogen worden gebruikt in plaats van de waarden welke kunnen worden berekend volgens 14.7 van de NEN7120.

#### *Het hulpenergiegebruik is opgebouwd uit:*

- Het stand-by verbruik van de warmtepomp gedurende de tijd dat de compressor niet draait voor de functie ruimteverwarming;
- Het totale verbruik van de cv-pomp, inclusief voor-en nadraaitijd.

Het hulpenergiegebruik genoemd in deze verklaring betreft alleen het verbruik van de warmtepomp voor het gedeelte van de warmtevraag wat door de warmtepomp wordt gedekt. Het hulpenergiegebruik van een eventuele bijstook dient apart te worden bepaald en valt buiten deze verklaring.





In de tabellen worden de volgende symbolen en termen gebruikt:

$\eta_{H;gen;si;hp}$	is het dimensieloze opwekkingsrendement voor ruimteverwarming, van de elektrische warmtepomp in systeem si;
$F_{H;gen;si,gpref}$	is de dimensieloze energiefractie voor ruimteverwarming, die de warmtepomp levert aan het systeem si;
$Q_{H;nd}$	is de warmtebehoefte waarin systeem si moet voorzien, in MJ per jaar;
$A_{g;tot}$	is het gebruiksoppervlak van de woning, in $m^2$ ;
$\theta_{sup}$	is de ontwerp aanvoertemperatuur van het warmte opwekkingsysteem ten behoeve van ruimteverwarming, in $^{\circ}C$ ;
$Q_{H;dis;nren}$	is de hoeveelheid energie ten behoeve van de energiefunctie verwarming, in MJ per jaar;
$W_{H;aux}$	is de hoeveelheid hulpenergie (stand-by verbruik elektronica en verbruik cv-pomp) ten behoeve van de energiefunctie verwarming, in MJ per jaar.

Het nominale verwarmingsvermogen van de Ecolution Modul-AIR Solo of Ecolution Modul-AIR Flex bedraagt 1,594 kW (bij EN 14511-conditie L20/W35 en ventilatiehoeveelheid van 50 l/s).



## **Ecolution Modul-AIR Solo or Ecolution Modul-AIR Flex:**

**OPWEKKINGSRENDEMENT RUIMTEVERWARMING  $\eta_{H;gen;si;hp}$ , ENERGIEFRACTIE  $F_{H;gen;si,gpref}$  EN HULPENERGIE  $W_{H;aux}$**

## **Hoofdstuk 1 - Woningen met een laag energiegebruik (WLE)**



QH;dis / Ag;tot <= 150 MJ/m <sup>2</sup> (WLE)									
	Ventilatiedebiet [dm <sup>3</sup> /s]								
θ <sub>buiten</sub>	0	10	20	30	40	50	70	80	150
θ <sub>binnen</sub>	PH;hp;pr;θ <sub>i</sub> [kW]								
[°C]									
16				1,47	1,57	1,65	1,78	1,83	
15				1,47	1,57	1,65	1,78	1,83	
14				1,47	1,57	1,65	1,78	1,83	
13				1,47	1,57	1,65	1,78	1,83	
12				1,47	1,57	1,65	1,78	1,83	
11				1,47	1,57	1,65	1,78	1,82	
10				1,47	1,57	1,65	1,78	1,82	
9				1,47	1,57	1,65	1,77	1,82	
8				1,47	1,57	1,65	1,77	1,82	
7				1,47	1,56	1,64	1,77	1,81	
6				1,46	1,56	1,64	1,77	1,81	
5				1,46	1,56	1,64	1,76	1,81	
4				1,46	1,56	1,64	1,76	1,80	
3				1,46	1,56	1,64	1,76	1,80	
2				1,46	1,56	1,63	1,76	1,80	
1				1,46	1,56	1,63	1,75	1,80	
0				1,46	1,56	1,63	1,75	1,79	
-1				1,45	1,55	1,63	1,75	1,79	
-2				1,45	1,55	1,63	1,75	1,79	
-3				1,45	1,55	1,62	1,74	1,78	
-4				1,45	1,55	1,62	1,74	1,78	
-5				1,45	1,55	1,62	1,74	1,78	
-6				1,45	1,55	1,62	1,74	1,78	
-7				1,45	1,55	1,62	1,73	1,77	
-8				1,44	1,55	1,61	1,73	1,77	
-9				1,44	1,55	1,61	1,73	1,77	
-10				1,44	1,54	1,61	1,73	1,76	





		35 °C < θsup =< 40 °C								
		QH;dis / Ag;tot =< 150 MJ/m² (WLE)								
θbuiten [°C]		Ventilatiedebiet [dm³/s]								
		0	10	20	30	40	50	70	80	150
0										
16				1,47	1,57	1,65	1,78	1,83		
15				1,47	1,57	1,65	1,78	1,83		
14				1,47	1,57	1,65	1,78	1,83		
13				1,47	1,57	1,65	1,78	1,83		
12				1,47	1,57	1,65	1,78	1,83		
11				1,47	1,57	1,65	1,78	1,82		
10				1,47	1,57	1,65	1,77	1,81		
9				1,46	1,56	1,64	1,77	1,81		
8				1,46	1,56	1,64	1,76	1,80		
7				1,46	1,56	1,63	1,75	1,80		
6				1,45	1,56	1,63	1,75	1,79		
5				1,45	1,55	1,62	1,74	1,78		
4				1,45	1,55	1,62	1,74	1,78		
3				1,45	1,55	1,62	1,73	1,77		
2				1,44	1,54	1,61	1,73	1,77		
1				1,44	1,54	1,61	1,72	1,76		
0				1,44	1,54	1,60	1,72	1,75		
-1				1,43	1,54	1,60	1,71	1,75		
-2				1,43	1,53	1,59	1,71	1,74		
-3				1,43	1,53	1,59	1,70	1,74		
-4				1,42	1,53	1,59	1,69	1,73		
-5				1,42	1,53	1,58	1,69	1,72		
-6				1,42	1,52	1,58	1,68	1,72		
-7				1,42	1,52	1,57	1,68	1,71		
-8				1,41	1,52	1,57	1,67	1,71		
-9				1,41	1,52	1,56	1,67	1,70		
-10				1,41	1,51	1,56	1,66	1,69		





45 °C < θsup =< 50 °C QH;dis / Ag;tot =< 150 MJ/m² (WLE)									
θbuiten [°C]	Ventilatiedebiet [dm³/s]								
	0	10	20	30	40	50	70	80	150
PH;hp;pr;θi [kW]									
16				1,47	1,57	1,65	1,78	1,83	
15				1,47	1,57	1,65	1,78	1,83	
14				1,47	1,57	1,65	1,78	1,83	
13				1,47	1,57	1,65	1,78	1,83	
12				1,47	1,57	1,65	1,78	1,83	
11				1,47	1,57	1,65	1,77	1,82	
10				1,46	1,56	1,64	1,77	1,81	
9				1,46	1,56	1,64	1,76	1,80	
8				1,45	1,56	1,63	1,75	1,79	
7				1,45	1,55	1,62	1,74	1,78	
6				1,45	1,55	1,62	1,73	1,77	
5				1,44	1,54	1,61	1,73	1,76	
4				1,44	1,54	1,60	1,72	1,76	
3				1,43	1,54	1,60	1,71	1,75	
2				1,43	1,53	1,59	1,70	1,74	
1				1,42	1,53	1,59	1,69	1,73	
0				1,42	1,53	1,58	1,69	1,72	
-1				1,41	1,52	1,57	1,68	1,71	
-2				1,41	1,52	1,57	1,67	1,70	
-3				1,41	1,51	1,56	1,66	1,69	
-4				1,40	1,51	1,55	1,65	1,68	
-5				1,40	1,51	1,55	1,65	1,68	
-6				1,39	1,50	1,54	1,64	1,67	
-7				1,39	1,50	1,53	1,63	1,66	
-8				1,38	1,49	1,53	1,62	1,65	
-9				1,38	1,49	1,52	1,61	1,64	
-10				1,37	1,49	1,52	1,60	1,63	



50 °C < θsup =< 55 °C QH;dis / Ag;tot =< 150 MJ/m² (WLE)									
θbuiten [°C]	Ventilatiedebiet [dm³/s]								
	0	10	20	30	40	50	70	80	150
PH;hp;pr;θi [kW]									
16				1,47	1,57	1,65	1,78	1,83	
15				1,47	1,57	1,65	1,78	1,83	
14				1,47	1,57	1,65	1,78	1,83	
13				1,47	1,57	1,65	1,78	1,83	
12				1,47	1,57	1,65	1,78	1,83	
11				1,47	1,57	1,65	1,77	1,82	
10				1,46	1,56	1,64	1,76	1,81	
9				1,46	1,56	1,63	1,75	1,79	
8				1,45	1,55	1,62	1,74	1,78	
7				1,45	1,55	1,62	1,73	1,77	
6				1,44	1,54	1,61	1,72	1,76	
5				1,43	1,54	1,60	1,71	1,75	
4				1,43	1,53	1,59	1,70	1,74	
3				1,42	1,53	1,58	1,69	1,73	
2				1,42	1,52	1,58	1,68	1,72	
1				1,41	1,52	1,57	1,67	1,71	
0				1,41	1,51	1,56	1,66	1,70	
-1				1,40	1,51	1,55	1,65	1,69	
-2				1,40	1,51	1,55	1,64	1,67	
-3				1,39	1,50	1,54	1,63	1,66	
-4				1,39	1,50	1,53	1,62	1,65	
-5				1,38	1,49	1,52	1,61	1,64	
-6				1,37	1,49	1,52	1,60	1,63	
-7				1,37	1,48	1,51	1,59	1,62	
-8				1,36	1,48	1,50	1,58	1,61	
-9				1,36	1,47	1,49	1,57	1,60	
-10				1,35	1,47	1,48	1,56	1,59	



55 °C < θsup =< 65 °C QH;dis / Ag;tot =< 150 MJ/m² (WLE)									
θbuiten [°C]	Ventilatiedebiet [dm³/s]								
	0	10	20	30	40	50	70	80	150
PH;hp;pr;θi [kW]									
16				1,47	1,57	1,65	1,78	1,83	
15				1,47	1,57	1,65	1,77	1,81	
14				1,46	1,56	1,64	1,76	1,80	
13				1,45	1,56	1,63	1,75	1,79	
12				1,45	1,55	1,62	1,74	1,78	
11				1,44	1,55	1,61	1,73	1,77	
10				1,44	1,54	1,60	1,72	1,76	
9				1,43	1,53	1,60	1,71	1,74	
8				1,42	1,53	1,59	1,70	1,73	
7				1,42	1,52	1,58	1,68	1,72	
6				1,41	1,52	1,57	1,67	1,71	
5				1,41	1,51	1,56	1,66	1,70	
4				1,40	1,51	1,55	1,65	1,68	
3				1,39	1,50	1,54	1,64	1,67	
2				1,39	1,50	1,54	1,63	1,66	
1				1,38	1,49	1,53	1,62	1,65	
0				1,38	1,49	1,52	1,61	1,64	
-1				1,37	1,48	1,51	1,60	1,62	
-2				1,36	1,48	1,50	1,59	1,61	
-3				1,36	1,47	1,49	1,58	1,60	
-4				1,35	1,47	1,48	1,56	1,59	
-5				1,35	1,46	1,48	1,55	1,58	
-6				1,34	1,46	1,47	1,54	1,56	
-7				1,33	1,45	1,46	1,53	1,55	
-8				1,33	1,45	1,45	1,52	1,54	
-9				1,32	1,44	1,44	1,51	1,53	
-10				1,32	1,44	1,43	1,50	1,52	



65 °C < θ <sub>sup</sub> =< 75 °C QH;dis / Ag;tot =< 150 MJ/m <sup>2</sup> (WLE)									
θ <sub>buiten</sub> [°C]	Ventilatiedebiet [dm <sup>3</sup> /s]								
	0	10	20	30	40	50	70	80	150
	PH;hp;pr;θi [kW]								
16				1,47	1,57	1,65	1,78	1,83	
15				1,47	1,56	1,64	1,77	1,81	
14				1,46	1,56	1,63	1,75	1,80	
13				1,45	1,55	1,62	1,74	1,78	
12				1,44	1,54	1,61	1,73	1,77	
11				1,43	1,54	1,60	1,71	1,75	
10				1,43	1,53	1,59	1,70	1,73	
9				1,42	1,52	1,58	1,68	1,72	
8				1,41	1,52	1,57	1,67	1,70	
7				1,40	1,51	1,56	1,66	1,69	
6				1,40	1,51	1,55	1,64	1,67	
5				1,39	1,50	1,53	1,63	1,66	
4				1,38	1,49	1,52	1,61	1,64	
3				1,37	1,49	1,51	1,60	1,63	
2				1,36	1,48	1,50	1,59	1,61	
1				1,36	1,47	1,49	1,57	1,60	
0				1,35	1,47	1,48	1,56	1,58	
-1				1,34	1,46	1,47	1,54	1,57	
-2				1,33	1,45	1,46	1,53	1,55	
-3				1,33	1,45	1,45	1,52	1,53	
-4				1,32	1,44	1,44	1,50	1,52	
-5				0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	
-6				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-7				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-8				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-9				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-10				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## **Hoofdstuk 2 - Woningen met een hoog energiegebruik (WHE)**

θ <sub>sup</sub> = < 30 °C QH;dis / Ag;tot > 150 MJ/m <sup>2</sup> (WHE)									
	Ventilatiedebit [dm <sup>3</sup> /s]								
	0	10	20	30	40	50	70	80	150
θ <sub>buiten</sub>									
[°C]									
16				1,47	1,57	1,65	1,78	1,83	
15				1,47	1,57	1,65	1,78	1,83	
14				1,47	1,57	1,65	1,78	1,83	
13				1,47	1,57	1,65	1,78	1,83	
12				1,47	1,57	1,65	1,78	1,83	
11				1,47	1,57	1,65	1,78	1,82	
10				1,47	1,57	1,65	1,78	1,82	
9				1,47	1,57	1,65	1,77	1,82	
8				1,47	1,57	1,65	1,77	1,82	
7				1,47	1,56	1,64	1,77	1,81	
6				1,46	1,56	1,64	1,77	1,81	
5				1,46	1,56	1,64	1,76	1,81	
4				1,46	1,56	1,64	1,76	1,80	
3				1,46	1,56	1,64	1,76	1,80	
2				1,46	1,56	1,63	1,76	1,80	
1				1,46	1,56	1,63	1,75	1,80	
0				1,46	1,56	1,63	1,75	1,79	
-1				1,45	1,55	1,63	1,75	1,79	
-2				1,45	1,55	1,63	1,75	1,79	
-3				1,45	1,55	1,62	1,74	1,78	
-4				1,45	1,55	1,62	1,74	1,78	
-5				1,45	1,55	1,62	1,74	1,78	
-6				1,45	1,55	1,62	1,74	1,78	
-7				1,45	1,55	1,62	1,73	1,77	
-8				1,44	1,55	1,61	1,73	1,77	
-9				1,44	1,55	1,61	1,73	1,77	
-10				1,44	1,54	1,61	1,73	1,76	



		30 °C < θ <sub>sup</sub> = < 35 °C QH;dis / Ag;tot > 150 MJ/m <sup>2</sup> (WHE)							
Ventilatiedebit [dm <sup>3</sup> /s]		Bruto warmtebehoefte [GJ]							
		2,5	5	10	20	40	60	80	100
0	$\eta_{H;gen;hp;si}$ [-] $F_{H;gen;si,gpref}$ [-] $W_{H;aux}$ [MJ-elek]								
10	$\eta_{H;gen;hp;si}$ [-] $F_{H;gen;si,gpref}$ [-] $W_{H;aux}$ [MJ-elek]								
20	$\eta_{H;gen;hp;si}$ [-] $F_{H;gen;si,gpref}$ [-] $W_{H;aux}$ [MJ-elek]								
30	$\eta_{H;gen;hp;si}$ [-] $F_{H;gen;si,gpref}$ [-] $W_{H;aux}$ [MJ-elek]	5,052 1,000 135	5,052 1,000 144	5,052 1,000 161	5,068 0,942 192	5,104 0,660 218	5,117 0,477 225	5,122 0,369 229	5,125 0,300 230
40	$\eta_{H;gen;hp;si}$ [-] $F_{H;gen;si,gpref}$ [-] $W_{H;aux}$ [MJ-elek]	5,413 1,000 134	5,413 1,000 142	5,413 1,000 159	5,428 0,957 188	5,468 0,692 215	5,485 0,505 223	5,491 0,392 226	5,495 0,320 228
50	$\eta_{H;gen;hp;si}$ [-] $F_{H;gen;si,gpref}$ [-] $W_{H;aux}$ [MJ-elek]	5,642 1,000 134	5,642 1,000 142	5,642 1,000 157	5,655 0,966 186	5,698 0,715 213	5,717 0,525 222	5,725 0,410 226	5,729 0,334 228
70	$\eta_{H;gen;hp;si}$ [-] $F_{H;gen;si,gpref}$ [-] $W_{H;aux}$ [MJ-elek]	6,048 1,000 133	6,048 1,000 140	6,048 1,000 154	6,059 0,976 180	6,107 0,749 208	6,129 0,557 218	6,140 0,437 222	6,145 0,357 224
80	$\eta_{H;gen;hp;si}$ [-] $F_{H;gen;si,gpref}$ [-] $W_{H;aux}$ [MJ-elek]	6,148 1,000 133	6,148 1,000 139	6,148 1,000 153	6,159 0,979 178	6,208 0,759 206	6,232 0,568 215	6,243 0,446 220	6,248 0,365 222
150	$\eta_{H;gen;hp;si}$ [-] $F_{H;gen;si,gpref}$ [-] $W_{H;aux}$ [MJ-elek]								

		30 °C < θ <sub>sup</sub> = < 35 °C QH;dis / Ag;tot > 150 MJ/m <sup>2</sup> (WHE)								
	Ventilatiedebit [dm <sup>3</sup> /s]	0	10	20	30	40	50	70	80	150
		PH;hp;pr;θi [kW]								
θ <sub>buiten</sub> [°C]	16				1,47	1,57	1,65	1,78	1,83	
	15				1,47	1,57	1,65	1,78	1,83	
	14				1,47	1,57	1,65	1,78	1,83	
	13				1,47	1,57	1,65	1,78	1,83	
	12				1,47	1,57	1,65	1,78	1,83	
	11				1,47	1,57	1,65	1,78	1,82	
	10				1,47	1,57	1,65	1,78	1,82	
	9				1,47	1,57	1,65	1,77	1,81	
	8				1,46	1,56	1,64	1,77	1,81	
	7				1,46	1,56	1,64	1,76	1,81	
	6				1,46	1,56	1,64	1,76	1,80	
	5				1,46	1,56	1,63	1,76	1,80	
	4				1,46	1,56	1,63	1,75	1,79	
	3				1,45	1,56	1,63	1,75	1,79	
	2				1,45	1,55	1,63	1,75	1,79	
	1				1,45	1,55	1,62	1,74	1,78	
	0				1,45	1,55	1,62	1,74	1,78	
	-1				1,45	1,55	1,62	1,73	1,77	
	-2				1,44	1,55	1,61	1,73	1,77	
	-3				1,44	1,54	1,61	1,73	1,77	
	-4				1,44	1,54	1,61	1,72	1,76	
	-5				1,44	1,54	1,61	1,72	1,76	
	-6				1,44	1,54	1,60	1,72	1,75	
	-7				1,43	1,54	1,60	1,71	1,75	
	-8				1,43	1,54	1,60	1,71	1,75	
	-9				1,43	1,53	1,59	1,71	1,74	
	-10				1,43	1,53	1,59	1,70	1,74	



		35 °C < θ <sub>sup</sub> = < 40 °C QH;dis / Ag;tot > 150 MJ/m <sup>2</sup> (WHE)							
Ventilatiedebit [dm <sup>3</sup> /s]		Bruto warmtebehoefte [GJ]							
		2,5	5	10	20	40	60	80	100
0	$\eta_{H;gen;hp;si}$ [-] $F_{H;gen;si,gpref}$ [-] $W_{H;aux}$ [MJ-elek]								
10	$\eta_{H;gen;hp;si}$ [-] $F_{H;gen;si,gpref}$ [-] $W_{H;aux}$ [MJ-elek]								
20	$\eta_{H;gen;hp;si}$ [-] $F_{H;gen;si,gpref}$ [-] $W_{H;aux}$ [MJ-elek]								
30	$\eta_{H;gen;hp;si}$ [-] $F_{H;gen;si,gpref}$ [-] $W_{H;aux}$ [MJ-elek]	4,924 1,000 135	4,924 1,000 144	4,924 1,000 162	4,949 0,940 194	5,003 0,658 220	5,023 0,475 227	5,031 0,368 230	5,035 0,299 232
40	$\eta_{H;gen;hp;si}$ [-] $F_{H;gen;si,gpref}$ [-] $W_{H;aux}$ [MJ-elek]	5,269 1,000 134	5,269 1,000 143	5,269 1,000 159	5,292 0,956 190	5,353 0,690 217	5,378 0,503 225	5,388 0,391 228	5,393 0,319 230
50	$\eta_{H;gen;hp;si}$ [-] $F_{H;gen;si,gpref}$ [-] $W_{H;aux}$ [MJ-elek]	5,487 1,000 134	5,487 1,000 142	5,487 1,000 158	5,509 0,964 187	5,574 0,711 215	5,602 0,523 224	5,614 0,408 227	5,620 0,333 229
70	$\eta_{H;gen;hp;si}$ [-] $F_{H;gen;si,gpref}$ [-] $W_{H;aux}$ [MJ-elek]	5,874 1,000 133	5,874 1,000 140	5,874 1,000 155	5,892 0,974 182	5,965 0,744 210	5,998 0,553 219	6,014 0,434 223	6,021 0,355 225
80	$\eta_{H;gen;hp;si}$ [-] $F_{H;gen;si,gpref}$ [-] $W_{H;aux}$ [MJ-elek]	5,968 1,000 133	5,968 1,000 140	5,968 1,000 154	5,986 0,977 179	6,060 0,755 208	6,096 0,564 217	6,112 0,443 221	6,120 0,363 223
150	$\eta_{H;gen;hp;si}$ [-] $F_{H;gen;si,gpref}$ [-] $W_{H;aux}$ [MJ-elek]								

		35 °C < θ <sub>sup</sub> = < 40 °C QH;dis / Ag;tot > 150 MJ/m <sup>2</sup> (WHE)								
	Ventilatiedebit [dm <sup>3</sup> /s]	0	10	20	30	40	50	70	80	150
		PH;hp;pr;θi	[kW]							
θ <sub>buiten</sub> [°C]	16		1,47	1,57	1,65	1,78	1,83			
	15		1,47	1,57	1,65	1,78	1,83			
	14		1,47	1,57	1,65	1,78	1,83			
	13		1,47	1,57	1,65	1,78	1,83			
	12		1,47	1,57	1,65	1,78	1,83			
	11		1,47	1,57	1,65	1,78	1,82			
	10		1,47	1,57	1,65	1,77	1,81			
	9		1,46	1,56	1,64	1,77	1,81			
	8		1,46	1,56	1,64	1,76	1,80			
	7		1,46	1,56	1,63	1,75	1,80			
	6		1,45	1,56	1,63	1,75	1,79			
	5		1,45	1,55	1,62	1,74	1,78			
	4		1,45	1,55	1,62	1,74	1,78			
	3		1,45	1,55	1,62	1,73	1,77			
	2		1,44	1,54	1,61	1,73	1,77			
	1		1,44	1,54	1,61	1,72	1,76			
	0		1,44	1,54	1,60	1,72	1,75			
	-1		1,43	1,54	1,60	1,71	1,75			
	-2		1,43	1,53	1,59	1,71	1,74			
	-3		1,43	1,53	1,59	1,70	1,74			
	-4		1,42	1,53	1,59	1,69	1,73			
	-5		1,42	1,53	1,58	1,69	1,72			
	-6		1,42	1,52	1,58	1,68	1,72			
	-7		1,42	1,52	1,57	1,68	1,71			
	-8		1,41	1,52	1,57	1,67	1,71			
	-9		1,41	1,52	1,56	1,67	1,70			
	-10		1,41	1,51	1,56	1,66	1,69			



		40 °C < θ <sub>sup</sub> =< 45 °C QH;dis / Ag;tot > 150 MJ/m <sup>2</sup> (WHE)							
Ventilatiedebiet [dm <sup>3</sup> /s]		Bruto warmtebehoefte [GJ]							
		2,5	5	10	20	40	60	80	100
0	$\eta_{H;gen;hp;si}$ [-] $F_{H;gen;si,gpref}$ [-] $W_{H;aux}$ [MJ-elek]								
10	$\eta_{H;gen;hp;si}$ [-] $F_{H;gen;si,gpref}$ [-] $W_{H;aux}$ [MJ-elek]								
20	$\eta_{H;gen;hp;si}$ [-] $F_{H;gen;si,gpref}$ [-] $W_{H;aux}$ [MJ-elek]								
30	$\eta_{H;gen;hp;si}$ [-] $F_{H;gen;si,gpref}$ [-] $W_{H;aux}$ [MJ-elek]	4,792 1,000 135	4,792 1,000 145	4,792 1,000 163	4,829 0,938 195	4,900 0,655 221	4,926 0,473 229	4,937 0,366 232	4,943 0,298 233
40	$\eta_{H;gen;hp;si}$ [-] $F_{H;gen;si,gpref}$ [-] $W_{H;aux}$ [MJ-elek]	5,122 1,000 135	5,122 1,000 143	5,122 1,000 160	5,154 0,954 191	5,236 0,688 218	5,268 0,502 226	5,282 0,390 230	5,289 0,318 232
50	$\eta_{H;gen;hp;si}$ [-] $F_{H;gen;si,gpref}$ [-] $W_{H;aux}$ [MJ-elek]	5,328 1,000 134	5,328 1,000 142	5,328 1,000 159	5,360 0,961 189	5,448 0,708 217	5,484 0,520 225	5,500 0,406 229	5,508 0,331 231
70	$\eta_{H;gen;hp;si}$ [-] $F_{H;gen;si,gpref}$ [-] $W_{H;aux}$ [MJ-elek]	5,694 1,000 134	5,694 1,000 141	5,694 1,000 156	5,722 0,972 183	5,820 0,740 212	5,864 0,550 221	5,885 0,432 225	5,895 0,353 227
80	$\eta_{H;gen;hp;si}$ [-] $F_{H;gen;si,gpref}$ [-] $W_{H;aux}$ [MJ-elek]	5,782 1,000 133	5,782 1,000 140	5,782 1,000 154	5,809 0,974 181	5,910 0,750 209	5,957 0,560 218	5,978 0,440 222	5,989 0,360 225
150	$\eta_{H;gen;hp;si}$ [-] $F_{H;gen;si,gpref}$ [-] $W_{H;aux}$ [MJ-elek]								

		40 °C < θ <sub>sup</sub> =< 45 °C QH;dis / Ag;tot > 150 MJ/m <sup>2</sup> (WHE)								
	Ventilatiedebiet [dm <sup>3</sup> /s]	0	10	20	30	40	50	70	80	150
		PH;hp;pr;θi	[kW]							
θ <sub>buiten</sub> [°C]										
16			1,47	1,57	1,65	1,78	1,83			
15			1,47	1,57	1,65	1,78	1,83			
14			1,47	1,57	1,65	1,78	1,83			
13			1,47	1,57	1,65	1,78	1,83			
12			1,47	1,57	1,65	1,78	1,83			
11			1,47	1,57	1,65	1,78	1,82			
10			1,46	1,56	1,64	1,77	1,81			
9			1,46	1,56	1,64	1,76	1,80			
8			1,46	1,56	1,63	1,75	1,79			
7			1,45	1,55	1,63	1,75	1,79			
6			1,45	1,55	1,62	1,74	1,78			
5			1,44	1,55	1,61	1,73	1,77			
4			1,44	1,54	1,61	1,72	1,76			
3			1,44	1,54	1,60	1,72	1,75			
2			1,43	1,54	1,60	1,71	1,75			
1			1,43	1,53	1,59	1,70	1,74			
0			1,42	1,53	1,59	1,69	1,73			
-1			1,42	1,53	1,58	1,69	1,72			
-2			1,42	1,52	1,57	1,68	1,71			
-3			1,41	1,52	1,57	1,67	1,71			
-4			1,41	1,52	1,56	1,66	1,70			
-5			1,40	1,51	1,56	1,66	1,69			
-6			1,40	1,51	1,55	1,65	1,68			
-7			1,40	1,51	1,55	1,64	1,67			
-8			1,39	1,50	1,54	1,64	1,67			
-9			1,39	1,50	1,53	1,63	1,66			
-10			1,38	1,49	1,53	1,62	1,65			



		45 °C < θsup =< 50 °C QH;dis / Ag;tot > 150 MJ/m² (WHE)							
Ventilatiedebit [dm³/s]		Bruto warmtebehoefte [GJ]							
		2,5	5	10	20	40	60	80	100
0	$\eta_{H;gen;hp;si}$ [-] $F_{H;gen;si,gpref}$ [-] $W_{H;aux}$ [MJ-elek]								
10	$\eta_{H;gen;hp;si}$ [-] $F_{H;gen;si,gpref}$ [-] $W_{H;aux}$ [MJ-elek]								
20	$\eta_{H;gen;hp;si}$ [-] $F_{H;gen;si,gpref}$ [-] $W_{H;aux}$ [MJ-elek]								
30	$\eta_{H;gen;hp;si}$ [-] $F_{H;gen;si,gpref}$ [-] $W_{H;aux}$ [MJ-elek]	4,667 1,000 136	4,667 1,000 145	4,667 1,000 164	4,707 0,937 197	4,786 0,654 223	4,815 0,472 231	4,827 0,366 234	4,833 0,298 236
40	$\eta_{H;gen;hp;si}$ [-] $F_{H;gen;si,gpref}$ [-] $W_{H;aux}$ [MJ-elek]	4,981 1,000 135	4,981 1,000 144	4,981 1,000 161	5,017 0,954 193	5,107 0,687 221	5,142 0,501 229	5,157 0,389 232	5,165 0,318 234
50	$\eta_{H;gen;hp;si}$ [-] $F_{H;gen;si,gpref}$ [-] $W_{H;aux}$ [MJ-elek]	5,177 1,000 135	5,177 1,000 143	5,177 1,000 160	5,212 0,960 190	5,309 0,706 219	5,348 0,519 227	5,366 0,405 231	5,375 0,331 233
70	$\eta_{H;gen;hp;si}$ [-] $F_{H;gen;si,gpref}$ [-] $W_{H;aux}$ [MJ-elek]	5,523 1,000 134	5,523 1,000 141	5,523 1,000 157	5,555 0,971 185	5,663 0,739 214	5,711 0,549 223	5,733 0,431 227	5,744 0,352 229
80	$\eta_{H;gen;hp;si}$ [-] $F_{H;gen;si,gpref}$ [-] $W_{H;aux}$ [MJ-elek]	5,605 1,000 133	5,605 1,000 141	5,605 1,000 155	5,636 0,973 183	5,747 0,748 211	5,798 0,559 221	5,821 0,439 225	5,833 0,360 227
150	$\eta_{H;gen;hp;si}$ [-] $F_{H;gen;si,gpref}$ [-] $W_{H;aux}$ [MJ-elek]								

		45 °C < θsup =< 50 °C QH;dis / Ag;tot > 150 MJ/m² (WHE)								
	Ventilatiedebit [dm³/s]	0	10	20	30	40	50	70	80	150
		PH;hp;pr;θi	[kW]							
θbuiten [°C]										
16			1,47	1,57	1,65	1,78	1,83			
15			1,47	1,57	1,65	1,78	1,83			
14			1,47	1,57	1,65	1,78	1,83			
13			1,47	1,57	1,65	1,78	1,83			
12			1,47	1,57	1,65	1,78	1,83			
11			1,47	1,57	1,65	1,77	1,82			
10			1,46	1,56	1,64	1,77	1,81			
9			1,46	1,56	1,64	1,76	1,80			
8			1,45	1,56	1,63	1,75	1,79			
7			1,45	1,55	1,62	1,74	1,78			
6			1,45	1,55	1,62	1,73	1,77			
5			1,44	1,54	1,61	1,73	1,76			
4			1,44	1,54	1,60	1,72	1,76			
3			1,43	1,54	1,60	1,71	1,75			
2			1,43	1,53	1,59	1,70	1,74			
1			1,42	1,53	1,59	1,69	1,73			
0			1,42	1,53	1,58	1,69	1,72			
-1			1,41	1,52	1,57	1,68	1,71			
-2			1,41	1,52	1,57	1,67	1,70			
-3			1,41	1,51	1,56	1,66	1,69			
-4			1,40	1,51	1,55	1,65	1,68			
-5			1,40	1,51	1,55	1,65	1,68			
-6			1,39	1,50	1,54	1,64	1,67			
-7			1,39	1,50	1,53	1,63	1,66			
-8			1,38	1,49	1,53	1,62	1,65			
-9			1,38	1,49	1,52	1,61	1,64			
-10			1,37	1,49	1,52	1,60	1,63			



		50 °C < θsup =< 55 °C QH;dis / Ag;tot > 150 MJ/m² (WHE)							
Ventilatiedebit [dm³/s]		Bruto warmtebehoefte [GJ]							
		2,5	5	10	20	40	60	80	100
0	$\eta_{H;gen;hp;si}$ [-] $F_{H;gen;si,gpref}$ [-] $W_{H;aux}$ [MJ-elek]								
10	$\eta_{H;gen;hp;si}$ [-] $F_{H;gen;si,gpref}$ [-] $W_{H;aux}$ [MJ-elek]								
20	$\eta_{H;gen;hp;si}$ [-] $F_{H;gen;si,gpref}$ [-] $W_{H;aux}$ [MJ-elek]								
30	$\eta_{H;gen;hp;si}$ [-] $F_{H;gen;si,gpref}$ [-] $W_{H;aux}$ [MJ-elek]	4,531 1,000 136	4,531 1,000 146	4,531 1,000 165	4,583 0,935 199	4,680 0,651 225	4,715 0,470 233	4,730 0,364 236	4,738 0,297 237
40	$\eta_{H;gen;hp;si}$ [-] $F_{H;gen;si,gpref}$ [-] $W_{H;aux}$ [MJ-elek]	4,827 1,000 135	4,827 1,000 144	4,827 1,000 163	4,875 0,952 195	4,986 0,685 223	5,028 0,500 231	5,046 0,388 234	5,056 0,317 236
50	$\eta_{H;gen;hp;si}$ [-] $F_{H;gen;si,gpref}$ [-] $W_{H;aux}$ [MJ-elek]	5,011 1,000 135	5,011 1,000 143	5,011 1,000 161	5,059 0,958 192	5,178 0,703 221	5,227 0,517 229	5,248 0,403 233	5,259 0,329 235
70	$\eta_{H;gen;hp;si}$ [-] $F_{H;gen;si,gpref}$ [-] $W_{H;aux}$ [MJ-elek]	5,336 1,000 134	5,336 1,000 142	5,336 1,000 158	5,380 0,968 187	5,514 0,734 216	5,572 0,546 225	5,599 0,428 229	5,613 0,350 231
80	$\eta_{H;gen;hp;si}$ [-] $F_{H;gen;si,gpref}$ [-] $W_{H;aux}$ [MJ-elek]	5,411 1,000 134	5,411 1,000 141	5,411 1,000 156	5,454 0,971 184	5,592 0,744 213	5,654 0,555 222	5,683 0,436 227	5,698 0,357 229
150	$\eta_{H;gen;hp;si}$ [-] $F_{H;gen;si,gpref}$ [-] $W_{H;aux}$ [MJ-elek]								

		50 °C < θsup =< 55 °C QH;dis / Ag;tot > 150 MJ/m² (WHE)								
θbuiten [°C]		Ventilatiedebit [dm³/s]								
		0	10	20	30	40	50	70	80	150
16				1,47	1,57	1,65	1,78	1,83		
15				1,47	1,57	1,65	1,78	1,83		
14				1,47	1,57	1,65	1,78	1,83		
13				1,47	1,57	1,65	1,78	1,83		
12				1,47	1,57	1,65	1,78	1,83		
11				1,47	1,57	1,65	1,77	1,82		
10				1,46	1,56	1,64	1,76	1,81		
9				1,46	1,56	1,63	1,75	1,79		
8				1,45	1,55	1,62	1,74	1,78		
7				1,45	1,55	1,62	1,73	1,77		
6				1,44	1,54	1,61	1,72	1,76		
5				1,43	1,54	1,60	1,71	1,75		
4				1,43	1,53	1,59	1,70	1,74		
3				1,42	1,53	1,58	1,69	1,73		
2				1,42	1,52	1,58	1,68	1,72		
1				1,41	1,52	1,57	1,67	1,71		
0				1,41	1,51	1,56	1,66	1,70		
-1				1,40	1,51	1,55	1,65	1,69		
-2				1,40	1,51	1,55	1,64	1,67		
-3				1,39	1,50	1,54	1,63	1,66		
-4				1,39	1,50	1,53	1,62	1,65		
-5				1,38	1,49	1,52	1,61	1,64		
-6				1,37	1,49	1,52	1,60	1,63		
-7				1,37	1,48	1,51	1,59	1,62		
-8				1,36	1,48	1,50	1,58	1,61		
-9				1,36	1,47	1,49	1,57	1,60		
-10				1,35	1,47	1,48	1,56	1,59		



Ventilatiedebit [dm³/s]		55 °C < θsup =< 65 °C QH;dis / Ag;tot > 150 MJ/m² (WHE)							
		Bruto warmtebehoefte [GJ]							
		2,5	5	10	20	40	60	80	100
0	$\eta_{H;gen;hp;si}$ [-] $F_{H;gen;si,gpref}$ [-] $W_{H;aux}$ [MJ-elek]								
10	$\eta_{H;gen;hp;si}$ [-] $F_{H;gen;si,gpref}$ [-] $W_{H;aux}$ [MJ-elek]								
20	$\eta_{H;gen;hp;si}$ [-] $F_{H;gen;si,gpref}$ [-] $W_{H;aux}$ [MJ-elek]								
30	$\eta_{H;gen;hp;si}$ [-] $F_{H;gen;si,gpref}$ [-] $W_{H;aux}$ [MJ-elek]	4,024 1,000 137	4,024 1,000 148	4,025 1,000 170	4,088 0,929 207	4,196 0,642 235	4,235 0,463 243	4,253 0,358 246	4,264 0,291 248
40	$\eta_{H;gen;hp;si}$ [-] $F_{H;gen;si,gpref}$ [-] $W_{H;aux}$ [MJ-elek]	4,257 1,000 136	4,257 1,000 147	4,257 1,000 167	4,315 0,948 203	4,439 0,677 233	4,487 0,493 242	4,509 0,383 245	4,522 0,312 247
50	$\eta_{H;gen;hp;si}$ [-] $F_{H;gen;si,gpref}$ [-] $W_{H;aux}$ [MJ-elek]	4,401 1,000 136	4,401 1,000 146	4,401 1,000 166	4,461 0,952 200	4,594 0,690 231	4,648 0,506 240	4,673 0,394 244	4,688 0,322 246
70	$\eta_{H;gen;hp;si}$ [-] $F_{H;gen;si,gpref}$ [-] $W_{H;aux}$ [MJ-elek]	4,647 1,000 135	4,647 1,000 144	4,647 1,000 162	4,705 0,963 195	4,856 0,721 226	4,920 0,533 235	4,952 0,418 239	4,968 0,341 241
80	$\eta_{H;gen;hp;si}$ [-] $F_{H;gen;si,gpref}$ [-] $W_{H;aux}$ [MJ-elek]	4,699 1,000 135	4,699 1,000 144	4,699 1,000 161	4,757 0,965 192	4,912 0,729 223	4,980 0,541 233	5,014 0,425 237	5,031 0,347 239
150	$\eta_{H;gen;hp;si}$ [-] $F_{H;gen;si,gpref}$ [-] $W_{H;aux}$ [MJ-elek]								

		55 °C < θsup =< 65 °C QH;dis / Ag;tot > 150 MJ/m² (WHE)								
		Ventilatiedebit [dm³/s]								
		0	10	20	30	40	50	70	80	150
θbuiten [°C]		$PH;hp;pr;\theta i$ [kW]								
16		1,47	1,57	1,65	1,78	1,83				
15		1,47	1,57	1,65	1,77	1,81				
14		1,46	1,56	1,64	1,76	1,80				
13		1,45	1,56	1,63	1,75	1,79				
12		1,45	1,55	1,62	1,74	1,78				
11		1,44	1,55	1,61	1,73	1,77				
10		1,44	1,54	1,60	1,72	1,76				
9		1,43	1,53	1,60	1,71	1,74				
8		1,42	1,53	1,59	1,70	1,73				
7		1,42	1,52	1,58	1,68	1,72				
6		1,41	1,52	1,57	1,67	1,71				
5		1,41	1,51	1,56	1,66	1,70				
4		1,40	1,51	1,55	1,65	1,68				
3		1,39	1,50	1,54	1,64	1,67				
2		1,39	1,50	1,54	1,63	1,66				
1		1,38	1,49	1,53	1,62	1,65				
0		1,38	1,49	1,52	1,61	1,64				
-1		1,37	1,48	1,51	1,60	1,62				
-2		1,36	1,48	1,50	1,59	1,61				
-3		1,36	1,47	1,49	1,58	1,60				
-4		1,35	1,47	1,48	1,56	1,59				
-5		1,35	1,46	1,48	1,55	1,58				
-6		1,34	1,46	1,47	1,54	1,56				
-7		1,33	1,45	1,46	1,53	1,55				
-8		1,33	1,45	1,45	1,52	1,54				
-9		1,32	1,44	1,44	1,51	1,53				
-10		1,32	1,44	1,43	1,50	1,52				



Ventilatiedebit [dm³/s]		Bruto warmtebehoefte [GJ]							
		2,5	5	10	20	40	60	80	100
0	$\eta_{H;gen;hp;si}$ [-] $F_{H;gen;si,gpref}$ [-] $W_{H;aux}$ [MJ-elek]								
10	$\eta_{H;gen;hp;si}$ [-] $F_{H;gen;si,gpref}$ [-] $W_{H;aux}$ [MJ-elek]								
20	$\eta_{H;gen;hp;si}$ [-] $F_{H;gen;si,gpref}$ [-] $W_{H;aux}$ [MJ-elek]								
30	$\eta_{H;gen;hp;si}$ [-] $F_{H;gen;si,gpref}$ [-] $W_{H;aux}$ [MJ-elek]	3,770 0,950 137	3,770 0,950 149	3,770 0,950 171	3,821 0,897 210	3,948 0,621 238	3,996 0,449 246	4,018 0,347 249	4,031 0,283 251
40	$\eta_{H;gen;hp;si}$ [-] $F_{H;gen;si,gpref}$ [-] $W_{H;aux}$ [MJ-elek]	3,971 0,950 137	3,971 0,950 147	3,971 0,950 168	4,012 0,915 206	4,157 0,657 237	4,215 0,479 246	4,241 0,372 249	4,257 0,304 251
50	$\eta_{H;gen;hp;si}$ [-] $F_{H;gen;si,gpref}$ [-] $W_{H;aux}$ [MJ-elek]	4,093 0,950 136	4,093 0,950 146	4,093 0,950 167	4,137 0,917 203	4,292 0,667 234	4,357 0,490 243	4,387 0,381 247	4,405 0,312 249
70	$\eta_{H;gen;hp;si}$ [-] $F_{H;gen;si,gpref}$ [-] $W_{H;aux}$ [MJ-elek]	4,301 0,950 135	4,301 0,950 145	4,301 0,950 163	4,339 0,926 198	4,514 0,694 229	4,591 0,514 239	4,629 0,403 243	4,649 0,329 245
80	$\eta_{H;gen;hp;si}$ [-] $F_{H;gen;si,gpref}$ [-] $W_{H;aux}$ [MJ-elek]	4,298 0,966 135	4,298 0,966 145	4,298 0,966 163	4,347 0,939 197	4,535 0,708 228	4,616 0,525 238	4,657 0,412 242	4,678 0,337 244
150	$\eta_{H;gen;hp;si}$ [-] $F_{H;gen;si,gpref}$ [-] $W_{H;aux}$ [MJ-elek]								

65 °C < θsup =< 75 °C QH;dis / Ag;tot > 150 MJ/m² (WHE)									
θbuiten [°C]	Ventilatiedebit [dm³/s]								
	0	10	20	30	40	50	70	80	150
16				1,47	1,57	1,65	1,78	1,83	
15				1,47	1,56	1,64	1,77	1,81	
14				1,46	1,56	1,63	1,75	1,80	
13				1,45	1,55	1,62	1,74	1,78	
12				1,44	1,54	1,61	1,73	1,77	
11				1,43	1,54	1,60	1,71	1,75	
10				1,43	1,53	1,59	1,70	1,73	
9				1,42	1,52	1,58	1,68	1,72	
8				1,41	1,52	1,57	1,67	1,70	
7				1,40	1,51	1,56	1,66	1,69	
6				1,40	1,51	1,55	1,64	1,67	
5				1,39	1,50	1,53	1,63	1,66	
4				1,38	1,49	1,52	1,61	1,64	
3				1,37	1,49	1,51	1,60	1,63	
2				1,36	1,48	1,50	1,59	1,61	
1				1,36	1,47	1,49	1,57	1,60	
0				1,35	1,47	1,48	1,56	1,58	
-1				1,34	1,46	1,47	1,54	1,57	
-2				1,33	1,45	1,46	1,53	1,55	
-3				1,33	1,45	1,45	1,52	1,53	
-4				1,32	1,44	1,44	1,50	1,52	
-5				0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	
-6				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-7				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-8				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-9				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-10				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



### Hoofdstuk 3 - Hulpenergie ventilatie

Tabel 1: Ecolution Modul-AIR zonder ventilatielucht-toevoermoduul WTW-D.  
Hulpenergie voor ventilatie zoals bepaald bij een drukverschil van 100 Pa.  
Deze tabel is van toepassing voor woningen met ventilatietype C.

Ecolution Modul-AIR	
Ventilatiedebiet [l/s]	$P_{nom;el}$ [Watt]
30	18,2
40	22,4
50	28,8
60	36,1
70	45,4
80	54,4

Tabel 2: Ecolution Modul-AIR inclusief ventilatielucht-toevoermoduul WTW-D.  
Hulpenergie voor ventilatie zoals bepaald bij een drukverschil van 100 Pa.  
Deze tabel is van toepassing voor woningen met ventilatietype D.

	Ecolution Modul-AIR	WTW_D	Som
Ventilatiedebiet [l/s]	$P_{nom;el}$ [Watt]	$P_{nom;el}$ [Watt]	$P_{nom;el}$ [Watt]
30	18,2	14,2	32,4
40	22,4	17,5	39,9
50	28,8	22,1	51,0
60	36,1	27,1	63,2
70	45,4	32,6	78,0
80	54,4	43,9	98,3